

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

**Γιαννιτσά 28 -11-2013**

**Αριθ. Πρωτ. 76131**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Ταχ. Δ/ση: Εθν. Αντίστασης & Χατζηδημητρίου  
Τ.Κ. 581 00

Πληροφορίες: Ζωή Ιωαννίδου

Τηλέφωνο: 23823 50810

FAX: 238 20 29033

**Προς**

**ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ**

**ΚΟΙΝ. ( ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ  
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ)**

Απαντώντας στο με αριθμ. πρωτ. 74101/18-11-2013 έγγραφο σας

**1. Ερώτηση**

Παρακαλούμε όπως μας πληροφορήσετε το ακόλουθο :

τις θερμοκρασίες σχεδιασμού της Βιολογικής βαθμίδας για Χειμώνα και Καλοκαίρι.

**Απάντηση**

Σύμφωνα με την προμελέτη είναι: 15<sup>0</sup>C - 20<sup>0</sup>C (Χειμώνας – Καλοκαίρι).

Απαντώντας στο με αριθμ. πρωτ. 73950/18-11-2013 έγγραφο σας

**2. Ερώτηση**

Παρακαλούμε όπως μας πληροφορήσετε τα ακόλουθα:

- I. το υψόμετρο εισόδου Βαρυτικού Συλλεκτικού Αγωγού στο Αντλιοστάσιο κενού
- II. το υψόμετρο Εξόδου μονάδας ΕΕΛ η εναλλακτικά το μέγιστο υψόμετρο νερού στην τάφρο απορροής που δείχνεται στο σχέδιο Τοπογραφικό Γήπεδο ΕΕΛ

**Απάντηση**

- I. Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα από την Υπηρεσία.

II. Η μέγιστη στάθμη νερού στην τάφρο απορροής μπορεί να ληφθεί +2,90m.

**Η Διευθύντρια  
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου**

**Σαντίνι Αδαμίδου Λουτσία  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.**