



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ  
(Δ.Ε.Υ.Α.Π.)  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ 13  
Τ.Κ. 58100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ  
ΤΗΛ:2382056019  
FAX:2382056024**

**ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 08/05/2017**

**Αρ.Πρωτ.: 768/2017**

**Προς: Δ.Σ ΔΕΥΑΠ  
Κοιν.: ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΕΥΑΠ**

## **Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η**

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση της μελέτης και της δαπάνης, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια αδρανών υλικών έτους 2017 για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας».**

Για τις ανάγκες εκτέλεσης των έργων και των εργασιών συντήρησης των δικτύων, ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων από τα Τεχνικά συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Πέλλας είναι αναγκαία η προμήθεια των παρακάτω αδρανών υλικών:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| • Άμμος-ποταμού                          | 1.500 κυβικά μέτρα |
| • Φίλερ-άμμου λατομείου                  | 3.000 τόνους       |
| • Θραυστό υλικό λατομείου 3 <sup>Α</sup> | 2.500 τόνους       |

Η Τ.Υ συνέταξε την με αρ. 6/2017 μελέτη και τα Τεύχη δημοπράτησης για την ανωτέρω προμήθεια ο προϋπολογισμός της οποίας ανέρχεται στο ποσό των : **54.188,00€ με ΦΠΑ** και θα καλυφθεί από τους Κ.Α:20-00-000, Κ.Α:15-01-018, Κ.Α:15-02-052, Κ.Α:15-02-046, Κ.Α:15-02-047, Κ.Α: 15-02-048, 15-04-013 του έτους 2017.

Ο διαγωνισμός θα είναι , συνοπτικός και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
4. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
5. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
6. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στην Οδηγία 2014/25/ΕΕ)».
7. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». (Α'145)
8. Του Ν.1069/1980 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
9. Την υπ' αριθμό 108/2016 απόφαση Δ.Σ περί "Έγκρισης προϋπολογισμού 2017" η οποία εγκρίθηκε με την αριθμό 20399/22-12-2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
10. Την απόφαση 3/17-01-2017 και 22/22-02-2017 του Δ.Σ ΔΕΥΑΠ για διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2017.

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί σταδιακά και θα ισχύει μέχρι τέλους του 2017, με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης μέχρι τρεις μήνες, μετά τη λήξη της με τους ίδιους όρους και τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλόμενων σε περίπτωση που δεν έχει προκύψει αποτέλεσμα στον αντίστοιχο διαγωνισμό της επόμενης περιόδου με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης υπέρβαση των συνολικών ποσοτήτων της προμήθειας ούτε περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση της ΔΕΥΑ Πέλλας.  
Η προμήθεια αντιστοιχεί στον κωδικό CPV:14212200-2: Αδρανή υλικά  
Οι δαπάνες της εν λόγω προμήθειας χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους.  
Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προμηθευτής ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή ανά ΟΜΑΔΑ υλικών .  
Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2ε' του Ν.1069/80 "το Δ.Σ. αποφασίζει περί του τρόπου ενέργειας των προμηθειών της επιχείρησης και εγκρίνει τις αναγκαίες δαπάνες",

Παρακαλούμε για:

- α) την έγκριση της με αρ. 6/2017 μελέτης «Προμήθεια αδρανών υλικών»
- β) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
- γ) την έγκριση της δαπάνης **54.188,00€ με ΦΠΑ** από τους προαναφερόμενους Κ.Α:20-00-000, , Κ.Α:15-01-018, Κ.Α:15-02-052, Κ.Α:15-02-046, Κ.Α:15-02-047, Κ.Α: 15-02-048, 15-04-013 του έτους 2017, για την παραπάνω προμήθεια.

#### **ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

- 1. Μελέτη με αρ. 6/2017
- 2. Τεύχη δημοπράτησης

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.

ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΔΙΠΛ.ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ  
(Δ.Ε.Υ.Α.Π.)  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΤΗΛ:2382056019  
FAX:2382056024**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**  
«Άμμος ποταμού, φίλερ- άμμου λατομείου,  
και θραυστό υλικό λατομείου 3<sup>Α</sup>»  
για τη συντήρηση δικτύων ύδρευσης και  
αποχέτευσης »

**Αρ. Μελέτης: 6/2017**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α**

A/a	Περιγραφή είδους	Μον.Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
1.	Άμμο - ποταμού	M <sup>3</sup>	1500	8,30	12.450,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ		12.450,00
			Φ.Π.Α. 24%		2.988,00
			ΣΥΝΟΛΟ		15.438,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β**

A/a	Περιγραφή είδους	Μον.Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
1.	Φίλερ – άμμου λατομείου 0-4 χιλ.	Τόνος	3.000	6,00	18.000,00
2.	Θραυστό υλικό λατομείου 3 <sup>Α</sup> 0-22 χιλ.	Τόνος	2.500	5,30	13.250,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ		31.250,00
			Φ.Π.Α. 24%		7.500,00
			ΣΥΝΟΛΟ		38.750,00

Σύνολο ΟΜΑΔΑ Α + ΟΜΑΔΑ Β = **54.188, 00€**

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 08/05/2017

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ

ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΔΙΠΛ.ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ  
(Δ.Ε.Υ.Α.Π.)  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΤΗΛ:2382056019  
FAX:2382056024**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**  
«Άμμος ποταμού, φίλερ- άμμου λατομείου,  
και θραυστό υλικό λατομείου 3<sup>Α</sup>»  
για τη συντήρηση δικτύων ύδρευσης και  
αποχέτευσης

**Αρ. Μελέτης: 6/2017**

## **ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ** **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

### **Άρθρο 1 - Αντικείμενο**

Αντικείμενο της παρούσας αφορά την προμήθεια των αδρανών υλικών που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των έργων και συντήρησης των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων της Δ.Ε.Υ.Α.Π και συγκεκριμένα, για τις αποκαταστάσεις των σκαμμάτων και των οδοστρωμάτων, μετά από οποιαδήποτε εργασία των Τεχνικών συνεργείων της επιχείρησης, για το έτος 2017.

### **Άρθρο 2 - Ισχύουσες Διατάξεις**

Ο διαγωνισμός θα είναι δημόσιος, συνοπτικός και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
4. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
5. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
6. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στην Οδηγία 2014/25/ΕΕ)».
7. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». (Α'145)
8. Του Ν.1069/1980 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
9. Την υπ' αριθμό 108/2016 απόφαση Δ.Σ περί "Έγκρισης προϋπολογισμού 2017" η οποία εγκρίθηκε με την αριθμό 20399/22-12-2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
10. Την απόφαση 3/17-01-2017 και 22/22-02-2017 του Δ.Σ ΔΕΥΑΠ διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2017.

### **Άρθρο 3 - Τρόπος Εκτέλεσης της Προμήθειας**

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα καθορίσει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ.

## **Άρθρο 4 – Τεχνικές Προδιαγραφές**

Τα αδρανή υλικά πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω απαιτήσεις:

### **A. ΑΜΜΟΣ**

Η άμμος θα προέρχεται από χείμαρρο ή ορυχείο της έγκρισης της Υπηρεσίας. Θα αποτελείται από κόκκους σκληρούς και ανθεκτικούς και να είναι απαλλαγμένη από επιβλαβείς ουσίες, όπως άργιλο, οργανικά συστατικά, τάλκη, μαρμαρυγία κτλ. Οι αντίστοιχες μέγιστες ανεκτές κατά βάρος περιεκτικότητες είναι 4% για την άργιλο, 1% για τα οργανικά συστατικά και 1% για τον τάλκη και τον μαρμαρυγία.

Πρέπει να έχει επίσης επαρκή μηχανική αντοχή και να μην αποσαθρώνεται.

Η κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού πρέπει να είναι τέτοια ώστε :

- το 100% του υλικού (κατά βάρος) να διέρχεται από το κόσκινο βροχίδας 9,52 mm (3/8")
- τουλάχιστον το 95% του υλικού (κατά βάρος) να διέρχεται από το κόσκινο Νο 4 (άνοιγμα βροχίδας 4,76 mm), και
- το πολύ το 5% του υλικού (κατά βάρος) να διέρχεται από το κόσκινο Νο 200 (άνοιγμα βροχίδας 0,074 mm).

Η άμμος, κατά την αποθήκευση της στο εργοτάξιο πρέπει να προστατεύεται από διάφορες ουσίες, οι οποίες είναι δυνατό να προκαλέσουν τη ρύπανσή της.

### **B. ΘΡΑΥΣΤΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ**

Τα θραυστά αδρανή υλικά πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 408 «θραυστά αδρανή για σύνθεση σκυροδέματος», δηλαδή να είναι καθαρά, ομοιόμορφης ποιότητας από συμπαγές πέτρωμα απαλλαγμένα από τεμάχια αποσαθρωμένα, από βόλους αργίλου καθώς και από άλλες προσμίξεις που επηρεάζουν την ευστάθεια και την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος.

Αναλυτικότερα:

- Θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. Ο-155 (3Α)
- Θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. Ο-150 (φίλερ άμμου λατομείου - σκύρα)

Το θραυστό υλικό θα αποτελείται από σκληρά, υγιή και ανθεκτικά τεμάχια και θα είναι καθαρό, ομοιόμορφης ποιότητας, συμπαγές, απαλλαγμένο από φυτικές ή άλλες κάθε είδους προσμίξεις, χρώματα, βόλους αργίλου, περιβλήματα οποιασδήποτε φύσεως και αποσαθρωμένα ή εύθραυστα σχιστολιθικά τεμάχια.

Η κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού θα πρέπει να ανταποκρίνεται προς τα όρια διαβαθμίσεως του αντίστοιχου πίνακα της Π.Τ.Π. Ο-155 και Π.Τ.Π. Ο-150 του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και πρέπει να είναι ομαλή, χωρίς απότομες διαβαθμίσεις.

## **Άρθρο 5 – Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές – Τεχνικά Στοιχεία Προσφοράς**

Η ΔΕΥΑΠ διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει οποιανδήποτε έρευνα ώστε να διασφαλίσει την ικανοποίηση των παραπάνω προδιαγραφών από τα προσφερόμενα υλικά. Κάθε προμηθευτής και για κάθε προσφερόμενο υλικό, είναι υποχρεωμένος να παραθέσει πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του υλικού, (όνομα, διεύθυνση, στοιχεία συμβατικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας) καθώς και τις όποιες τεχνικές προδιαγραφές ή τις όποιες πιστοποιήσεις του υλικού διαθέτει ή έχει ήδη πραγματοποιήσει ο κατασκευαστής), όποτε αυτά ζητηθούν.

Η ΔΕΥΑΠ έχει την ευχέρεια να ζητήσει ελέγχους των αδρανών υλικών από τον προμηθευτή για να εξετάσει αν αυτά ακολουθούν τις προδιαγραφές, σε πιστοποιημένα εργαστήρια. Η δαπάνη των ελέγχων βαρύνει τον προμηθευτή.

## **Άρθρο 6 – Παράδοση**

Η παράδοση των αδρανών υλικών θα γίνεται τμηματικά και σύμφωνα με τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Πέλλας από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης μέχρι 31/12/17 ή μέχρι την παραλαβή του συνόλου της ποσότητας, με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης μέχρι τρείς μήνες, μετά τη λήξη της με τους ίδιους όρους και τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλόμενων σε περίπτωση που δεν έχει προκύψει αποτέλεσμα στον αντίστοιχο διαγωνισμό της επόμενης περιόδου με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης υπέρβαση των συνολικών ποσοτήτων της προμήθειας ούτε περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση της ΔΕΥΑ Πέλλας σε χώρο που θα υποδειχθεί στον προμηθευτή, από την Τεχνική Υπηρεσία της επιχείρησης ή στους χώρους εκτέλεσης των σχετικών έργων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πέλλας.

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί σταδιακά και θα ισχύει μέχρι τέλους του 2017.

Η προμήθεια αντιστοιχεί στον κωδικό CPV:14212200-2: Αδρανή υλικά

Οι δαπάνες της εν λόγω προμήθειας χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους.

Η ΔΕΥΑΠ δεν είναι υποχρεωμένη να παραλάβει το σύνολο της ποσότητας.

Ο προμηθευτής θα εφοδιάζει με τα αδρανή υλικά, την Δ.Ε.Υ.Α.Π. μόνο με υπηρεσιακό σημείωμα ή εντολή προμήθειας, του εργοδηγού της επιχείρησης, ή του Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας ή του Υπεύθυνου Γραφείου προμηθειών και των αναπληρωτών αυτών, στο οποίο θα αναγράφεται, το είδος και η ποσότητα του υλικού, η ημερομηνία παραλαβής καθώς επίσης και το ονοματεπώνυμο του οδηγού, που εκτέλεσε την προμήθεια, ο οποίος θα συνυπογράφει και θα παραδίδει το δελτίο αποστολής.

Στο τέλος κάθε μήνα θα εκδίδονται τα συνολικά Τιμολόγια ανά κωδικό και με ευθύνη του αναδόχου θα παραδίδονται στη Δ.Ε.Υ.Α.Π

Δελτίο Αποστολής που δεν έχει υπογραφή και ονοματεπώνυμο θεωρείται ότι δεν έχει ισχύ και ότι τα αδρανή υλικά που αναφέρει δεν παραδόθηκαν στη Δ.Ε.Υ.Α.Π.

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 08/05/2017

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ

ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΔΙΠΛ.ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ  
(Δ.Ε.Υ.Α.Π.)  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΤΗΛ:2382056029  
FAX:2382056024**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**  
«Άμμος ποταμού, φίλερ- άμμου λατομείου,  
και θραυστό υλικό λατομείου 3<sup>Α</sup>»  
για τη συντήρηση δικτύων ύδρευσης και  
αποχέτευσης»

**Αρ. Μελέτης: 6/2017**

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η μελέτη αυτή αφορά την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ** για το έτος **2017** για την συντήρηση των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης και την κατασκευή μικρών έργων επέκτασης δικτύων του Δήμου Πέλλας ως εξής:

#### **ΟΜΑΔΑ Α**

**1.Άμμος – ποταμού 1.500 m<sup>3</sup>**

#### **ΟΜΑΔΑ Β**

**1.Φίλερ – άμμου λατομείου 3.000 τόνους**

**2.Θραυστό υλικό λατομείου 3<sup>Α</sup> 2.500 τόνους**

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω προμήθειας είναι **54.188,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και της μεταφοράς** για την προμήθεια αδρανών υλικών (άμμο – ποταμού, φίλερ – άμμου λατομείου, θραυστό υλικό λατομείου 3<sup>Α</sup>) που καλύπτεται από τους κωδικούς ΚΑ:20.00.000 , Κ.Α:15-01-018, Κ.Α:15-02-052, Κ.Α:15-02-046, Κ.Α:15-02-047, Κ.Α: 15-02-048, 15-04-013του έτους 2017.

Ο διαγωνισμός θα είναι , συνοπτικός και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
4. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
5. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
6. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στην Οδηγία 2014/25/ΕΕ)».
7. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». (Α'145)
8. Του Ν.1069/1980 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
9. Την υπ' αριθμό 108/2016 απόφαση Δ.Σ περί "Έγκρισης προϋπολογισμού 2017" η οποία εγκρίθηκε με την αριθμό 20399/22-12-2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
10. Την απόφαση 3/17-01-2017 και 22/22-02-2017 του Δ.Σ ΔΕΥΑΠ διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2017.

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 08/05/2017

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ

ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΔΙΠΛ.ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ