

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Γιαννιτσά 10-01-2013

Αριθ. Πρωτ. 1652

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/ση: Εθν. Αντίστασης & Χατζηδημητρίου
Τ.Κ. 581 00

Πληροφορίες: Παπαδόπουλος Λάζαρος

Τηλέφωνο: 2382350813

FAX: 238 20 29033

Προς

**ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ»**

**Θέμα: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ
ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ»**

Διευκρινίζεται ότι για το αναλογικό αισθητήριο ύψους στάθμης που προορίζεται να τοποθετηθεί στις γεωτρήσεις θα πρέπει να προϋπολογισθεί η τοποθέτησή του σε μέσο βάθος 120m, ενώ το αισθητήριο θα πρέπει να έχει εύρος 0-100 m ΣΥ. Λοιπά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το αισθητήριο μέτρησης στάθμης δεξαμενής.



Η Διευθύντρια
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

Σαντίνι Αδαμίδου Λουτσία
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.