

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ



ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/ση: Εθν. Αντίστασης & Χατζηδημητρίου

Τ.Κ. 581 00 Γιαννitsά

Πληροφορίες : Καρυπίδου Σοφία

Τηλέφωνο: 23823 50841

FAX: 23820 29033

Γιαννitsά 05-12-2013

Αριθμ.πρωτ. 75955

Προς

**ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΗΛΙΟΝ ΑΕ ΑΦΟΙ ΤΣΙΡΩΝΗ
Ε.Ε.**

Βενιζέλου 19, 56429,

Τ.Κ. 56429 Νέα Ευκαρπία Θεσ/κη

**ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για το διαγωνισμό κατασκευής του έργου:
‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΕΛ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΡΟΥ’»**

Απαντώντας στο με αριθμ.πρωτ. 75955/27-11-13 έγγραφό σας

1.Ερώτηση

Δεν υπάρχει τοπογραφικό σχέδιο του οικοπέδου (με ισοϋψείς)

Απάντηση

1. Θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο

2.Ερώτηση

Δεν υπάρχουν, το υψόμετρο εισόδου του αγωγού προσαγωγής των λυμάτων, αλλά και οι συντεταγμένες του

Απάντηση

2. X=359377.894

Υ=4516120.010, Βάθος τοποθέτησης αγωγού 1,70 μ, Διάμετρος 400

3.Ερώτηση

Στο Τεύχος 3 « Τεχνική Περιγραφή-Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές», και συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο Γ, παράγραφος 2, θα έπρεπε να υπάρχει η τεχνική περιγραφή για το Α/Σ Αρχικής Ανύψωσης.

Απάντηση

3. Ισχύουν τα αναφερόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου

4.Ερώτηση

Δεν γίνεται κατανοητό εάν απαιτείται ή όχι βιολογική Αποφωσφόρωση. Ενώ η διεργασία αναφέρεται στην κλιμάκωση των έργων, δεν περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, ενώ περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II ,του Τεύχους 3.

Απάντηση
4. Απαιτείται

5.Ερώτηση

Παρακαλούμε να καθορισθούν τα επιθυμητά όρια των παραμέτρων ποιότητας του βιομηχανικού νερού,έτσι ώστε να συμπεριληφθεί ή όχι η διύλιση στην τριτοβάθμια επεξεργασία, (σελ.18 του Τεύχους 3)

Απάντηση

5. Ισχύουν τα αναφερόμενα στο τεύχος 3 στο σχετικό εδάφιο για το βιομηχανικό νερό (παράγραφος 4.2).

Η Δ/τρια Τ.Υ. Δήμου Πέλλας

Σαντίνι –Αδαμίδου Λουτσία
Πολ.Μηχ/κός