

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**



ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/ση: Εθν. Αντίστασης & Χατζηδημητρίου

Τ.Κ. 581 00

Πληροφορίες: Ζωή Ιωαννίδου

Τηλέφωνο: 23823 50810

FAX: 238 20 29033

Γιαννιτσά 02-12-2013

Αριθ. Πρωτ. 76694

Προς

ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

**ΚΟΙΝ. (ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ)**

Απαντώντας στο με αριθμ. πρωτ. 75786/26-11-2013 έγγραφο σας

1. Ερώτηση

Αναφορικά με το νότιο τμήμα της περιοχής του οικισμού της Πέλλας, που αποχετεύεται μέσω των έργων αναρρόφησης υπό κενό, τα λύματα δεν μπορούν να παραληφτούν από το δίκτυο κενού, εξαιτίας μεγάλης γεωδαιτικής διαφοράς που συναντάται στην πορεία του αγωγού μεταφοράς (περίπου 9 μέτρα). Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν είναι αποδεκτή η λύση εγκατάστασης αντλητικού συγκροτήματος σε κάποιο φρεάτιο συγκέντρωσης, για την παραλαβή των λυμάτων της εν λόγω περιοχής από το δίκτυο κενού.

Απάντηση

Γίνεται αποδεκτή και αξιολογείται.

**Η Διευθύντρια
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου**

**Σαντίνι Αδαμίδου Λουτσία
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.**